

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
GRUPA WIEKOWA - PODSTAWOWA

1. I kategoria zagrożenia pożarowego lasu określa zagrożenie?
 - a) małe
 - b) średnie
 - c) duże
2. Przedstawiony znak ppoż. informuje o lokalizacji:
 - a) Uwaga możliwość porażenia piorunem
 - b) Niebezpieczeństwo porażenia prądem
 - c) Przeciwożarowego wyłącznika prądu
3. Ochotnicze Straże Pożarne są:
 - a) stowarzyszeniami
 - b) jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej
 - c) organami administracji samorządowej
4. Szkoła kształcąca kadry oficerskie PSP znajduje się w:
 - a) Krakowie
 - b) Częstochowie
 - c) Warszawie
5. Elementem pożaru nie jest:
 - a) odcinek bojowy
 - b) front pożaru
 - c) tył pożaru
6. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażyć obiekty o kubaturze powyżej?
 - a) 100 m³
 - b) 1000 m³
 - c) 1500 m³
7. Wymień tytuł pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:
 - a) „Strażak”
 - b) „Pożarek”
 - c) „Przegląd Pożarniczy”
8. Symbol W – 52 oznacza:
 - a) Wąż pożarniczy grubości 52 cm
 - b) Wąż pożarniczy o średnicy 52 mm;
 - c) Wąż pożarniczy o długości 52 m
9. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
 - a) Archiwów
 - b) Składowisk węgla
 - c) Mieszkań



czerwony

10. Hydranty wewnętrzne służą do?
 - a) gaszenia pożarów wewnątrz obiektów przez jednostki straży pożarnej
 - b) gaszenia pożarów wewnętrznych przez użytkowników obiektu
 - c) zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych
11. Co oznacza skrót ZL?
 - a) Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi
 - b) Budynek zaliczony do kategorii zalanie wodą
 - c) Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia zawaleniem
12. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia w którym może jednorazowo przebywać do 50 osób:
 - a) powinny otwierać się do wewnątrz
 - b) powinny otwierać się na zewnątrz
 - c) kierunek otwierania się tych drzwi jest obojętny
13. Hotele kwalifikowane są do kategorii zagrożenia ludzi:
 - a) ZLIV
 - b) ZLV
 - c) ZLII
14. Wężę stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych, nie rzadziej niż:
 - a) raz na 3 lata
 - b) raz w roku
 - c) raz na 5 lat
15. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:
 - a) po 5 min od wyjęcia z wody.
 - b) po wylaniu wody z dróg oddechowych.
 - c) najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego.
 - d) jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie
16. Czy ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55° C zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo?
 - a) nie
 - b) tak
 - c) nie ma takich cieczy
17. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń:
 - a) Katastrofa drogowa
 - b) Pożar
 - c) Katastrofa chemiczna
18. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji jest:
 - a) dozwolone
 - b) zabronione
 - c) dozwolone, w przypadku gdy szerokość drogi nie jest mniejsza niż 1,4 m
19. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza to:
 - a) Linia główna
 - b) Linia zasilająca
 - c) Linia gaśnicza
20. Samochód GCBA 6/32:
 - a) jest samochodem typu lekkiego,
 - b) posiada 6000 l wody,
 - c) posiada zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 6000 l.

21. Minimalna szerokość wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia w którym może przebywać ponad 5 osób wynosi?
- 0,6 m
 - 0,9 m
 - 1,2 m
22. Do jakiej grupy wysokości zaliczamy budynek mieszkalny posiadający 9 kondygnacji? :
- Sredniowysoki
 - Wysoki
 - Niski
23. System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
- ugasić pożar
 - wykryć i ugasić pożar
 - wykryć pożar.
24. Kto może wykonywać czynności usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych:
- mieszkaniec budynku
 - osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie
 - członek OSP
25. Litera F w grupach pożarów oznacza:
- Grupa pożarów gazów palnych
 - Grupa pożarów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych
 - Grupa pożarów ciał stałych topiących się
26. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:
- 1 m
 - 1,5 m
 - 1,6 m
27. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
- wstępne, końcowe , cząstkowe
 - wstępne, szczegółowe
 - pełne oraz niepełne
28. Gaśnice pod stałym ciśnieniem oznacza się symbolem:
- Y
 - X
 - Z
29. Kłapa dymowa to:
- urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach
 - urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi
 - pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych
30. Minimalna wydajność poboru wody, dla hydrantu 25, mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:
- 1,0 dm³/s,
 - 2,5 dm³/s
 - 3,0 dm³/s